

Mesto Partizánske
Spoločný obecný úrad Partizánske, Pracovisko Partizánske, Námestie SNP 212/4

Číslo: **SocÚ 6775/2021/23047-29 – Uo**
vybavuje: **Hvizdoš**

V Partizánskom, dňa 08. 07. 2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Vyvesená dňa:..... 9.7.2021

Zvesená dňa:.....

.....
Pečiatka a podpis
oprávnenej osoby

STAVEBNÉ POVOLENIE

stavebník	Západoslovenská distribučná, a. s., IČO 36 361 518 Čulenova 6, 816 47 Bratislava
V konaní zastúpený	Soňa Sokolová Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany

(ďalej len „stavebník“)

Dotknutí účastníci konania:

Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava
Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany

Mesto Partizánske, Nám. SNP 212/4, Partizánske
Mesto Topoľčany, Nám, M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
Obec Krušovce, Štefánikova 129, 956 31 Krušovce
Obec Bošany, SNP 112, 956 18 Bošany
Obec Chynorany, Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany
Obec Žabokreky nad Nitrou, Školská 216, 958 52 Žabokreky nad Nitrou

Stavebník: „**Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518** v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany“ podal dňa 21. 04. 2021 na mesto Partizánske, Spoločný obecný úrad Partizánske žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú ako: „**PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS**“, na pozemkoch parciel „**KN-C**“ č. 6084/1, 6084/5, 6083/1, 6081/6, 6081/5, 6081/13, 6081/10, 6081/4, 6081/9, 6081/16 v katastrálnom území **Topoľčany**, na pozemkoch parciel „**KN-C**“ č. 303, 307 v katastrálnom území **Malé**

Bedzany, na pozemkoch parcel „KN-C“ č. 1534/2, 1534/1, 1535, 1539/7, 1536/17, 1530/47, 1530/48, 1530/5, 1529, 1528/1, 1526/1, 1525/1, 1520/4, 1520/2, 1520/3, 1520/1, 1523 **v katastrálnom území Krušovce**, na pozemkoch parcel „KN-C“ č. 1768/1, 1768/3, 1768/2, 1766, 1764/1, 1765/1, 1767/1, 1550/2, 1718, 1763/1 **v katastrálnom území Veľké Bošany**, na pozemku parcelné číslo „KN-C“ 472 **v katastrálnom území Malé Bošany**, na pozemkoch parcel „KN-C“ č. 2725, 2726, 2727/3, 2324/4, 2700/1, 2699, 2697/1 **v katastrálnom území Chynorany**, na pozemkoch parcel „KN-C“ č. 1451/1, 1450, 1452/1, 1460, 1464/1, 1470, 1468, 1469/4, 1481, 1487/1, 1489, 1491, 1492, 1493/1, 1493/5, 1493/4, 1464/2, 1495/7, 1495/4, 1493/2, 1493/3 **v katastrálnom území Žabokreky nad Nitrou**, na pozemkoch parcel „KN-C“ č. 456, 455/5, 455/4, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/19, 455/50, 455/51, 455/13, 455/14, 393/7, 394/1, 394/2, 395/6, 395/5, 395/1, 406/1, 407 **v katastrálnom území Malé Bielice**, na pozemkoch parcel „KN-C“ č. 1209/4, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1208/1, 1212, 1228, 1321/1, 1225, 1320/1, 4807/1, 3994/1, 3994/8 **v katastrálnom území Veľké Bielice**, na pozemkoch parcel č. „KN-C“ 4030, 4028/1, 4025/1 **v katastrálnom území Partizánske**.

Umiestnenie tejto stavby bolo schválené v územnom rozhodnutí pod číslom SocÚ 277/2021/345-28-Uo, vydané dňa 22. 01. 2021, právoplatnosť nadobudlo 17. 02. 2021.

Mesto Partizánske („ďalej len stavebný úrad“) príslušný podľa § 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v spojení s článkom I. § 5 písm. a) zákona číslo 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov a doplnkov, administratívnoprávne zastúpené podľa § 13 ods. 5 v spojení s § 27 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátorom mesta ako správnym orgánom prerokoval žiadosť stavebníka a ust. § 2 písmeno e.) zákona číslo 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky o stavebné povolenie podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona a v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba	„PE_TOPOĽČANY-ES PARTIZÁNSKE, VNK, TS“
--------	--

pozostávajúca z časti (stručný opis, kapacita):

Členenie stavby:

Stavebné objekty - SO-01 VN podzemné vedenia
 SO-02 Stavebná časť spínacej stanice-
 Prevádzkové súbory- PS 01 Technologická časť spínacej stanice

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Realizáciou stavby sa dosiahne zlepšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite, zvýšenie prenosových schopností. Stavba má zabezpečiť plnohodnotné zásobovanie elektrickou energiou pre mestá Topoľčany, Partizánske a oblasť medzi mestami Topoľčany a Partizánske v prípade výpadku jednej z rozvodní.

Technické riešenie stavby:

Stavebný objekt SO 01 - VN podzemné vedenia z toho: Navrhované VN podzemné vedenia ES Topoľčany - ES Partizánske

Stavebný objekt SO 01 časť „a“ rieši výstavbu nových podzemných vedení, ktoré budú spájať 22kV rozvodne nachádzajúce sa v mestách Topoľčany a Partizánske. Navrhované VN podzemné vedenia budú prechádzať cez nový navrhovaný spínací bod v Malých Bieliciach.

Navrhované VN podzemné vedenia budú zrealizované káblami typu 2 x(3 x 22-NA2XS(F)2Y 1x240). Dĺžka trasy jedného vedenia v zemi mimo rozvodní a spínacej stanice bude:

- od VN rozvodne Topoľčany po spínaciu stanicu SST1: 15 116 m

- od VN rozvodne Partizánske po spínaciu stanicu SST1: 2479 m
spolu celková dĺžka trasy v zemi: $15\ 116 + 2479 = 17\ 595$ m.

Dĺžka trasy druhého vedenia v zemi mimo rozvodní a distribučnej transformátorovej stanice bude:

- od VN rozvodne Topoľčany po distribučnú transformátorovú stanicu: 14 362 m

- od VN rozvodne Partizánske po distribučnú transformátorovú stanicu: 3303 m

spolu celková dĺžka trasy v zemi: $14\ 362 + 3303 = 17\ 665$ m.

Poznámka: distribučná transformátorová stanica nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. Trasa navrhovaných VN podzemných vedení bude prechádzať cez nasledovné katastrálne územia: Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice a Partizánske.

Navrhované VN káble budú v 22 kV rozvodni Topoľčany zapojené do nového vývodového poľa č.25 a č.26 VN zapuzdreného rozvádzača.

Mimo areálu rozvodne bude trasa VN vedení pokračovať pozdĺž cesty III. triedy č.1711 v koridore existujúcich VN podzemných vedení. Ďalej bude trasa VN vedení križovať uvedenú cestu pri areáli spoločnosti BeShapTech k.s. a bude pokračovať pozdĺž existujúcej spevnenej komunikácie až k vodnej nádrži Malé Bedzany a následne bude križovať Bedziarsky potok.

Od rozvodne Topoľčany po prekrížovanie Bedziarskeho potoka je plánované súbežne s VN vedeniami pre stavbu: „PE Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS ” uložiť aj VN kábel pre stavbu: " TN_ES Bánovce n/B.- ES Topoľčany, VNK, TS ". V tomto spoločnom úseku bude VN kábel pre stavbu: " TN_ES Bánovce n/B.- ES Topoľčany, VNK, TS" typu AXAL -TT 12/20(24)KV 3x240/35CU PRO.

Po prekrížení Bedziarskeho potoka vedie trasa VN vedení súbežne s Bedziarskym potokom v minimálnej vzdialenosti 8 m od brehovej čiary až po existujúce VN nadzemné vedenie č.331. Ďalej pokračuje trasa VN podzemných vedení v ochrannom pásme VN nadzemného vedenia č.331 až po uzol VN nadzemných vedení pri Bošanoch. V tomto úseku bude trasa VN vedení križovať cestu I. triedy č.64, železničnú trať Prievidza - Nové zámky, Krušovský kanál a rieku Bebravu. Od uzla VN nadzemných vedení č.331, 257 a 239 pri Bošanoch bude trasa navrhovaných podzemných káblov vedená v ochrannom pásme VN nadzemného vedenia č.239 až po obec Žabokreky nad Nitrou. V tomto úseku bude trasa VN vedenia križovať cestu III. triedy č.1753, cestu III. triedy č.1756. Pozdĺž obce Chynorany je trasa podzemných vedení navrhnutá tak, aby zohľadňovala územný plán obce. Od transformátorovej stanice TS 0115-010 (toho času bez transformátora) pokračuje navrhovaná trasa súbežne so Žabokreckým potokom až po areál VELUX-u pri Malých Bieliciach. Pri obci Žabokreky nad Nitrou križuje trasa železničnú trať.

Medzi Žabokrekmi nad Nitrou a Malými Bieliciami sa jedno navrhované podzemné vedenie zaústi do novej distribučnej transformátorovej stanice. Pri tomto zaústení bude križovaný Žabokrecký potok. Uvedená distribučná transformátorová stanica nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie.

V blízkosti existujúcej transformátorovej stanice TS 0068-156 pri Malých Bieliciach sa druhé navrhované podzemné vedenie zaústi do novej navrhovanej spínacej stanice SST1.

Do spínacej stanice SST1 budú okrem navrhovaného VN kábla zapojené aj VN káble napájané z existujúceho vedenia č. 330. V transformátorovej stanici TS 0068-156 sa z vývodového poľa č. 1 odpojí existujúci VN kábel zo smeru od TS 0068-158. Existujúci VN kábel zo smeru od TS 0068-158 je vyhotovený ako typ 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240. Pri transformátorovej stanici TS 0068-156 sa na tento kábel naspojkuje nový VN kábel, ktorý bude pokračovať do vývodového poľa č.4 spínacej stanice SST1. Nový kábel bude typu 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240. Dĺžka trasy v zemi od spojky po SST1 je 17 m. Na spojkovanie sú navrhnuté spojky typu 3xCJH11.2403C-SC.

Do uvoľneného vývodového poľa č.1 v transformátorovej stanici TS 0068-156 sa zapojí nový VN kábel, ktorý bude pokračovať do vývodového poľa č.5 spínacej stanice SST1. Prepojenie medzi TS 0068-156 a SST1 bude vyhotovené VN káblom typu 3x22-NA2XS(F)2Y 1x240. Dĺžka trasy v zemi od TS 0068-156 po SST1 je 14 m.

Zo spínacej stanice SST1 pokračuje trasa navrhovaných vedení súbežne s existujúcim VN káblom vedeným do TS 0068-152, križuje potok a cestu III. triedy č. 1757 a vedie pozdĺž železničnej trate až do Veľkých Bielíc. Vo Veľkých Bieliciach je trasa vedená v zelenom pásme cesty III. triedy č. 1758, križuje cestu II. triedy č. 593.

V meste Partizánske križuje trasa rieky Nitrica a potom je trasa súbežne vedená s existujúcimi VN podzemnými vedeniami č. 261 a č. 239 pozdĺž brehu tejto rieky. Ďalej trasa navrhovaného podzemného vedenia križuje cestu I. triedy č.64 a VN káble budú ukončené v 22 kV rozvodni Partizánske v kobre č. 18 a č. 20.

V úseku od cesty I. triedy č. 64 po železničnú trať č. 140 sú pozdĺž brehu rieky Nitrica uložené existujúce podzemné vedenia č. 261 a č. 239. Existujúce podzemné vedenia č. 261 a č. 239 pokračujú v súbehu s riekou Nitrica po miesto, kde sa rieka Nitrica vlieva do rieky Nitra. V tomto mieste prechádzajú podzemné vedenia na nadzemné. Uvedené podzemné vedenia č. 261 a č. 239 sú v úseku od rozvodne v Partizánskom až po miesto prechodu na nadzemné vedenia navrhnuté na rekonštrukciu v pôvodnej trase. Rekonštrukciu časti VN podzemných vedení č. 261 a č. 239 rieši samostatný projekt stavby s názvom: PE Partizánske rek. VN 261, 239, VNK.

Rekonštrukcia časti VN podzemných vedení č. 261 a č. 239 bude realizovaná podľa §56 odstavec (g) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon. Podľa stavebného zákona §56 odst. (g) -stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa nemení ich trasa.

V rámci stavby: PE Partizánske rek. VN 261, 239, VNK je navrhnuté v úseku od cesty I. triedy č. 64 po železničnú trať č. 140 uložiť aj dva VN káble pre stavbu: PE_Topolčany - ES Partizánske, VNK, TS. Uvedené dve stavby budú časovo koordinované.

V miestach križovania navrhovaných podzemných vedení s cestnými komunikáciami, železničnou traťou, riekami a potokmi budú VN káble uložené v plastovej rúre, ktorá bude pretláčaná riadeným podtlakom. Pri križovaní vjazdov budú VN káble uložené do ukladaných plastových chráničiek.

Pri križovaní iných inžinierskych sietí bude VN kábel uložený do plastových chráničiek. Dĺžka chráničky má presahovať 1 m za okraje križovaného objektu.

VN káble budú v bežnej trase uložené v káblovej ryhe 65x120 cm s pieskovým lôžkom v hĺbke 1 m. Káble budú zvrchu prekryté kryciami doskami z polyetylénu KPL 250/10 a výstražnou fóliou.

Súbežne s navrhovaným VN podzemným vedením bude uložená v dĺžke 17 595 m plastová chránička HDPE Ø 40 mm. Plastová chránička HDPE Ø 40 mm bude v bežnej trase uložená do káblovej ryhy pre navrhované VN podzemné vedenie. V miestach križovania cestných komunikácií, vodných tokov, železničnej trate a všade tam, kde bude použité riadené pretláčanie pre VN podzemné vedenie sa riadeným pretláčaním realizuje aj samostatná chránička s priemerom 110 mm, do ktorej sa potom zatiahne chránička HDPE 40. Do tejto plastovej chráničky bude zatiahnutý 72 vláknový úložný optický kábel MiDia Dry Core 8.1.

V mieste križovania VN kábla a VTL plynovodu bude navrhovaný VN kábel uložený do betónového káblového žlabu v dĺžke 2 m od plynovodného potrubia na obidve strany. Vzájomná vzdialenosť VN kábla a VTL plynovodu nebude menšia ako 0,5 m. Ďalej budú dodržané podmienky stanovené v TPP 906 01 - Projektovanie všeobecne/technické pravidlo plyn a TPP 700 02 - Rozvod zemného plynu. Výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení sa budú vykonávať výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.

Pri križovaní plynovodu, ktoré bude realizované riadeným pretláčaním sa v mieste križovania ručne odkopú sondy na presné určenie polohy plynovodu. Sonda musí byť urobená do hĺbky 0,2 m od spodnej strany plynovodu. Počas realizácie riadeného pretláčania sa musí vykonávať stála kontrola miesta križovania. Pred zásypom sondy sa musí prizvať na kontrolu pracovník SPP-distribúcia, a. s.

SO 02 - Stavebná časť spínacej stanice z toho: - Spínacia stanica Malé Bielice

Pre spíniacu stanicu SST1 v Malých Bieliciach sa použije bloková betónová stanica všeobecného použitia typu EH1. Bloková betónová trafostanica do vonkajšieho prostredia bude mať rozmery 4,91m x 2,83m. Stavebná časť trafostanice sa skladá zo železobetónových prefabrikátov a to zo základovej vane, obvodovej časti (stien) a stropu. Základová vaňa je z vodotesného betónu. Z vonkajšej strany je vaňa natrená penetračným náterom z dôvodu styku vane s okolitou zeminou. Rovná strecha je odliata zo železobetónu vysokej pevnosti s miernym spádom do jednej strany s miernym presahom stavebného telesa. Uložená je na vodiacich skrutkách, čiže je znemožnené posunutie strechy v prípade

rôznych pnutí. Styčná plocha medzi telesom a strechou je po celom obvode vodotesne odizolovaná. Vnútorne steny a strop zo železobetónu sú upravené eternexovým náterom.

Stavebná časť spínacej stanice bude jednopriestorová (nebude rozdelená medzistenou). Spínacia stanica bude vybavená suchým transformátorom vlastnej spotreby, preto nie je potrebná havarijná nádrž.

Dvere sú hliníkové, jednokrídlové. Výška skeletu vrátane podzemnej časti je 3,49 m. Okolo objektu sa vyhotoví uzemňovacia sústava a spevnená plocha z betónu a odkvapové chodníky.

Spínacia stanica SST1 bude umiestnená pri existujúcej transformátorovej stanici TS 0068-156, na parcele č. 455/17 v katastrálnom území Malé Bielice.

v katastrálnom území **Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice a Partizánske**, na pozemku parcelné číslo – **ako líniová stavba** sa podľa ustanovenia § 39, 39a a 66 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 4 a 10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Stavba bude umiestnená na pozemku podľa vyznačenia v kópii z katastrálnej mapy, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia pre stavebníka a stavebný úrad. Stavba bude osadená podľa výkresu č. 1 Celková situácia stavby v mierke 1:25 000 na pozemku parcelné číslo - **ako líniová stavba** v katastrálnom území **Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice a Partizánske**.

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, zvlášť rešpektovať vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností
3. Pri stavbe budú dodržiavané ustanovenia §48 až §53 stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a príslušné technické normy
4. Stavbu bude uskutočňovať stavebník dodávateľsky. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov - povinná do začiatku vykonávania stavebných prác oznámiť meno, priezvisko, adresu s odtlačkom pečiatky odbornej spôsobilosti – stavbyvedúceho stavebnému úradu.
5. Stavebník je podľa ustanovenia § 66 ods. 2 písm. h.) stavebného zákona povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

6. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby.
7. Stavba bude dokončená najneskôr do 36 mesiacov od jej začatia v zákonnej lehote, po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia. Ak nebude stavba ukončená v určenej lehote, treba o jej predĺženie vopred požiadať stavebný úrad.
8. Podmienky na ochranu verejných záujmov pri stavbe a užívaní stavby, na plnenie požiadaviek uplatnených obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy, prípadne požiadaviek vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického vybavenia na napojenie na tieto siete, na dodržiavanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na komplexnosť stavby a zariadenie staveniska:
 - Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nebolo nad mieru primeranú pomerom obmedzované užívanie susedných nehnuteľností
9. Uskutočnením stavby sa nezhoršia podmienky bývania v blízkom okolí a ani podmienky životného prostredia a budú dodržané požiadavky hygienické, požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdravia.
10. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavebník. Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný dať vyhotoviť doklad o vytýčení stavby – geometrický plán stavby.
11. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich inžinierskych sietí u jednotlivých správcov týchto sietí, ktoré by výstavbou mohli byť dotknuté a to vodovod, plyn, el. podzemné vedenia, telekomunikačné vedenia a zariadenia, kanalizácia a pod.. Križovanie a súbeh s distribučnými sieťami realizovať podľa ustanovení STN 73 6005.
12. Podľa ustanovenia § 46d stavebného zákona musí byť od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na stavbe vedený stavebný denník.

13. Podmienky správcov inžinierskych sietí:

1./ ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ a. s., zo dňa 30. 06. 2021: Spoločnosť ZsDis, a. s., s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a realizáciu stavby súhlasí.

Základné údaje o projektových kapacitách:

• Navrhované VN podzemné vedenia:

- od VN rozvodne Topoľčany po distribučnú transformátorovú stanicu: 14 362 m

- od VN rozvodne Partizánske po distribučnú transformátorovú stanicu: 3303 m

Typ VN kábla 3x NA2XS(F)2Y 1x240, spolu celková dĺžka trasy v zemi: 14362+3303 = 17 665 m.

- od VN rozvodne Topoľčany po spínaciu stanicu SST1: 15 116 m

- od VN rozvodne Partizánske po spínaciu stanicu SST1: 2479 m

Typ VN kábla 3xNA2XS(F)2Y 1x240, spolu celková dĺžka trasy v zemi: 15116+2479 = 17 595 m.

• plastová chránička HDPE 40 mm s 72 vláknovým úložným optickým káblom MiDia Dry Core 8.1., celková dĺžka trasy = 17 595 m.

• spínacia stanica kiosková, betónový skelet: typ EH 1, VN rozvádzač: 6 polí.

2./ ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. OZ Topoľčany, pod číslom 47489/2017/332 zo dňa 04. 7. 2017: V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod, verejná kanalizácia v našej správe a Ponitriansky skupinový vodovod

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. OZ Topoľčany k predloženej dokumentácii dáva nasledovné vyjadrenie:

- S realizáciou hore uvedenej stavby súhlasíme po splnení nasledovných podmienok:
- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod a verejná kanalizácia v našej správe, ktoré sme orientačne zakreslili do priloženej situácie.
- Pri **súbehu** nového el. vedenia a verejného vodovodu a kanalizácie **požadujeme** dodržať min. vzdialenosť 1 m od vodovodu alebo kanalizácie. Pri ich križovaní požadujeme dodržať priestorovú normu STN 73 6005 a navrhované káble umiestniť do ocelevej chráničky s presahom min. 1 m.
- Pred začatím prác bezpodmienečne požiadajte o presné vytyčenie dotknutého vodovodného a kanalizačného potrubia priamo v teréne pracovníkov VPS Topoľčany, vedúci strediska Michalička, č. tel. 038/532 22 54, 0905 276 048 a VPS Partizánske, vedúci strediska Ing. Piterka, č. tel. 038/749 23 52, 0905 251 213.
- Upozorňujeme, že predmetným územím stavby je vedený Ponitriansky skupinový vodovod a je potrebné požiadať ZsVS a .s., správcu Ponitrianskeho skupinového vodovodu, ZsVS a. s. Nitra, Nábřežie za hydrocentrálou 4 o vyjadrenie.
- V prípade nedodržania tejto podmienky Vám po zrealizovaní stavby nebude vydané potvrdenie o neporušení našich sietí.
- Od investora požadujeme preukázateľne oboznámiť zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce alebo činnosti s nimi súvisiace, s vytyčenou trasou verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
- Náklady na prípadnú prekládku verejného vodovodu, ktoré nevyvolala naša spoločnosť znáša investor stavby, ktorý túto prekládku vyvolal.
- Z dôvodu kontroly požadujeme oznámiť ukončenie prác vedúcemu strediska VPS Topoľčany a vedúcemu strediska Partizánske minimálne tri dni pred zásypom ryhy.

3./ SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., CS SVP OZ PN 4507/2020/02, CZ 17338/210/2020 zo dňa 08. 06. 2020: Ako správca vodných tokov dávame k predloženej projektovej dokumentácii nasledovné stanovisko:

Navrhovanou trasou dôjde ku križovaniu a k súbehu s nasledovnými vodnými tokmi:

Vodný tok Bedziarsky, hydrologické číslo poradia: 4-21-12, číslo v správcovstve: 470, ktorý je evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 1535 založenom na LV č. 622 v správe SVP, š. p.

Krušovský kanál, hydrologické číslo poradia: 4-21-12, číslo v správcovstve: 472, ktorý je evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 1526/1, bez založeného LV, správcom sú Hydromeliorácie, š. p. Bratislava

Vodný tok Bebrava, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 031.

Vodný tok Nitra, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 005.

Vodný tok Žabokrecký, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 228, ktorý je evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 1464/1 bez založeného LV, správcom sú Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

BP Žabokreckého potoka, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, správcom sú Hydromeliorácie, š. p. Bratislava, BP Nitry (Rašelinový potok), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 233, BP Nitrice (Partizánsky potok), hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 236 správcom sú Hydromeliorácie, š. p. Bratislava.

Vodný tok Nitrica, hydrologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 235, ktorý je evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 4807/1 založenom na LV č. 1635 v správe SVP, š. p.

Pri realizácii prác v blízkosti vodných tokov a pri križovaní tokov neukladať stavebný a iný materiál do koryta vodných tokov a ich ochranných pásiem.

Miesta križovania po oboch stranách vodných tokov označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“.

K stavebným prácam pri križovaní vodných tokov a v súbehoch s vodnými tokmi žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (R. Tomáš 0914 398243), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaní boli realizované v súlade s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola

predložená na vyjadrenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.

- V prípade úpravy tokov, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, si investor (Západoslovenská distribučná, a. s.) vedenie preloží na vlastné náklady.

Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. § 49 ods. 5 vodného zákona.

Na pozemky vo vlastníctve SVP, š. p. OZ Piešťany je potrebné majetkoprávne vysporiadanie s odborom správy majetku (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: blazej.chlepko@svp.sk).

Požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s § 48 odst.3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).

4./ SPP – DISTRIBÚCIA a. s., pod číslom pod číslom TD/NS/0337/2019/Kr zo dňa 14.08. 2020:

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o energetike) **súhlasí** s vydaním stavebného na uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a. s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídel SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčenie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských **zariadení výhradne ručne** bez použitia strojových mechanizmov a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude

- zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu, stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť hneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727.
 - Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovenia Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 - Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702/01, 702 02.
 - Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
 - Stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 60056 a TPP 906 01.
 - Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. ,

OSOBITNÉ PODMIENKY: pred realizáciou prác požadujeme osobne nahlásiť na SPP-D prevádzka Nové Mesto nad Váhom zodpovedným stavbyvedúcim s osvedčením začiatok prác v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynovodov, podať žiadosť/objednávku na asistenciu SPP-D na nasledovné činnosti: vytýčenie plynárenských a elektrických zariadení (káble na katódovú ochranu) v správe SPP-D, kontrola križovaní, asistencia pri pretlakoch.

5./ ORANGE SLOVENSKO a. s., pod číslom BA – 2382/2020 zo dňa 16. 07. 2020:

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sieti a zariadení. Pri križení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácii a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, a. s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a „Zmluvy o preložke“ so spoločnosťou Orange Slovensko a. s. min poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že:

1. Vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toto vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednávateľ farbou, alebo kolíkmi
- Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia ± 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
- Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- Pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. čísle 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- Je nutné previesť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- Pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

Polohu TKZ posúdil a do predložených podkladov zakreslil: **Husák.**

6./ SLOVAK TELEKOM, a. s., pod číslom 6612108818 zo dňa 30. 03. 2021:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržiavať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (05.01.2019), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

- Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť a zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na web stránke. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
 11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržiavať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
 12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
 13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 14. Poskytovateľ negarantuje presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
 15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 01.01.2017: V § 67e ods.1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré predchádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY OCHRANY SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a. s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a. s..
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeme pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800 123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia.

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

7./ EUSTREAM, a. s., GIS a ITIS 177/2020, dňa 17. 07. 2020:

Daná stavba podľa predloženej PD nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a. s.

8./ TRANSPETROL, a. s., 1332/17-Bu/La zo dňa 11. 05. 2017:

Predmetná stavba nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa záujmov spoločnosti. K danej akcii nemáme žiadne pripomienky.

9./ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, SSC/7500/2019/2310/21975 zo dňa 24. 06. 2019: K predloženej PD máme nasledovné pripomienky:

1. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty I/64. Žiadame dodržať podmienky STN 73 3050 - zemné práce.
2. Pretláčacie jamy sú navrhnuté nasledovne: štartovacia jama za priekopou vo vzdialenosti 19,8 m od spevnenej krajnice a cieľová jama (káblková ryha) za pätou násypu, vo vzdialenosti 10,1 m za spevnenou krajnicou cesty I/64. Chránička je navrhnutá v celom profile pretláčania pod cestou aj cestnou priekopou (Hĺbka pod priekopou 1,5 m). Hĺbka uloženia chráničky je navrhnutá 2,3 - 2,4 m. S

navrhnutým riešením súhlasíme.

3. Zásyp pretláčacích jám bude realizovaný s postupným zhutňovaním vrátane konečnej úpravy.
4. Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC - IVSC - Ing. Fodora tel.:0911 789 615 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
5. Pred začatím prác a vydaním povolenia žiadame určiť kilometer križovania s cestou I/64 v staničení cesty za prítomnosti uvedeného pracovníka SSC-IVSC Bratislava.
6. Na všetky stavebné objekty súvisiace s cestou I/64 požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka začne plynúť dňom zápisničného odovzdania prác zástupcovi SSC IVSC Bratislava.
7. Cesta nesmie byť počas prác znečisťovaná, prípadné znečistenie treba bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná, ani obmedzovaná.
8. V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC požadujeme, aby ste pred realizáciou stavby uzavreli so SSC IVSC Bratislava Zmluvu o zriadení vecného bremena.
9. Stavebník je povinný požiadať Okresný úrad v Nitre, odbor pre CD a PK o súhlas so zvláštnym užívaním cesty I/64. S vydaním tohto súhlasu SSC súhlasí.

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia stavby „PE_Topolčany-ES Partizánske, VNK, TS“ súhlasíme pod podmienkou, že naše pripomienky budú zapracované do rozhodnutia a rešpektované pri realizácii.

10./ SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, SC/2021/473-2 zo dňa 11. 03. 2021:

S realizáciou stavby a s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „PE Topolčany - ES Partizánske, VNK, TS“ v k.ú. Topolčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice, Partizánske **súhlasíme** iba za dodržania nasledovných podmienok:

- dodržiavať stavebný zákon (50/1976 v platnom znení), cestný zákon (135/1961 Zb. z. v platnom znení) a platné STN;
- akékoľvek zmeny predložiť na odsúhlasenie SC TSK;
- nepovoľujeme umiestnenie vedenia na mostný objekt na ceste II. a III. triedy, prípadne na objekt priepustu;
- upozorňujeme, že v telese cestnej komunikácie III/1757 v km 0,433 sa nachádza cestný rúrový priepust P30425. Trasu vedenia žiadame navrhnuť mimo mostný objekt;
- stavebné práce nesmú byť vykonávané v období zimnej údržby ciest (od 01.11. do 31.03.);
- stavebník je povinný umožniť skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá v telese cestnej komunikácie II. a III. triedy zástupcovi správcu komunikácie;
- žiadame presne vytýčiť trasu vedenia a odsúhlasenie so zástupcom správcu komunikácie;
- stavebník zdokumentuje za účasti zástupcu správcu SC TSK (p. Ing. František Staňo, tel.: 0902978612) stavebný stav cestnej komunikácie II. a III. triedy a príľahlého cestného telesa v mieste uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných prác a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných prác;
- stavebník zdokumentuje za účasti zástupcu správcu SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie II. a III. triedy a príľahlého cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie prípadných závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK;
- po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie II/593, III/1757, III/1756 a III/1753 príľahlého k stavbe, preukázateľným spôsobom odovzdať zástupcovi správcu komunikácie;
- nesúhlasíme s rozkopaním cestných komunikácií II. a III. triedy;
- v prípade zásahu do asfaltového krytu vozovky cesty II. a III. triedy predložiť žiadosť na odsúhlasenie;

- križovanie vedenia s komunikáciou II/593, III/1757, III/1756 a III/1753 vykonávať pretlakom min. v hĺbke 1,2 m pod úrovňou nivelety vozovky a uložením vedenia do chráničky, montážne jamy zriadiť mimo cestné teleso cesty min. 0,6 m od cestného telesa;
- práce musia byť zrealizované tak, aby nebola narušená konštrukcia a stabilita cesty a cestného telesa;
- pri realizačných prácach nesmie dôjsť k poškodeniu, zníženiu funkčnosti odvodňovacieho systému cestnej komunikácie /priekopy, priepusty,.../;
- počas vykonávania stavebných prác neskladovať na ceste žiadny stavebný materiál;
- vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a i.);
- ak sa pri realizácii preukáže, že vznikli pre dotknutý úsek cesty nepriaznivé odvodňovacie pomery, novovybudovaný systém odvádzania dažďových vôd bude narúšať stabilitu, poškodzovať cestu II. a III. triedy alebo bude obmedzované zabezpečovanie údržby cestnej komunikácie a cestného príslušenstva, prípadne vzniknú iné škody na telese cestnej komunikácie II. a III. triedy spôsobené výstavbou, stavebník na výzvu správcu cesty a podľa jeho pokynov v určenom termíne prevedie potrebné opatrenia na odstránenie tohto nedostatku na vlastné náklady;
- staveniskovou dopravou a stavebnými prácami nesmie byť obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky;
- stavebné práce vykonávať tak, aby počas výstavby nedošlo k znečisteniu vozovky cesty, resp. k jej poškodeniu. V prípadoch znečistenia toto odstrániť na náklady stavebníka, v prípade poškodenia nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie a dohodnúť riešenie, náklady hradí stavebník;
- po ukončení realizačných prác očistiť cestnú komunikáciu a cestné príslušenstvo a upraviť okolitý terén cesty.

SC TSK si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

SC TSK nepreberá zodpovednosť za prípadné škody na telese cestnej komunikácie II. a III. triedy a na majetku a zdraví tretích osôb vzniknutých v dôsledku činnosti žiadateľa /stavebníka.

SC TSK má právo svoje stanovisko doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, počas realizácie stavby vykonať kontrolu stanovených podmienok.

11./ REGIONÁLNA SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST NITRA, a. s., 314/2019 ZO DŇA 04. 06. 2019: Na základe Vami doručenej žiadosti Vám ako majetková správa ciest II. a III. tr. dávame nasledovné stanovisko: realizáciu stavby odporúčame za nasledovných podmienok:

- 1) realizátor stavby nezačne s prácami, pokiaľ neprevzal stavenisko za prítomnosti zamestnanca RSÚC; stredisko Topoľčany aj so zabezpečením fotodokumentácie,
- 2) po ukončení prác stavebník musí miesto realizácie stavby odovzdať zástupcovi vlastníka cestnej komunikácie (ďalej CK) aj s fotodokumentáciou o mieste stavby,
- 3) práce budú vykonávané podľa projektovej dokumentácie,
- 4) stavebný zásah do konštrukcie vozovky - nepovoľujeme, križovanie vedenia s cestnými komunikáciami m/1711; 331/1753 riešiť výlučne pretlakom,
- 5) zemina z výkopu pozdĺž cestných komunikácií musí byť uložená mimo cestného telesa, aby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky,
- 6) pracovisko bude zabezpečené dočasným dopravným značením, ktoré bude v súlade so zákonom č.8/2008 Z .z. o cestnej premávke a bude vyhovovať požiadavkám normy STN 01 8020,
- 7) žiadame, aby investor resp. dodávateľ stavby vyzval zástupcu RSÚC Nitra a. s.; stredisko správy a údržby Topoľčany (tel.0903 204 691) na kontrolu dodržiavania technologických postupov počas prác,
- 8) po ukončení prác musí byť terén uvedený do pôvodného stavu,

9) svoje súhlasné stanovisko podmieňujeme dodržaním odseku č.7 tohto listu.

12./ MINISTERSTVO OBRANY SR, AGENTÚRA SPRÁVY MAJETKU, POD ČÍSLOM ASM-80-586/2021 zo dňa 24. 03. 2021:

Po posúdení predložených dokladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby "TN ES Bánovce n/B" v k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky n/Nitrou, Malé Bielice, Partizánske, okres Topoľčany, Partizánske.

V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádioreléová trasa v správe MO SR.

Všetky zmeny PD je potrebné predložiť na posúdenie. Toto stanovisko platí dva roky.

13./ MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SR, SEKCIA ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY A DRÁH, Č. 15105/2021/SŽDD/19371 zo dňa 17. 02. 2021:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len: MDV SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 písm. a) zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len: zákon o dráhach) a zároveň **ako dotknutý orgán** podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len: stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 140b stavebného zákona **vydáva toto záväzné stanovisko - súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy:**

MDV SR súhlasí so zriadením predmetnej stavby sčasti v OPD a zároveň pre jej realizáciu a užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky stanovené v súhrnnom stanovisku ŽSR, Generálneho riaditeľstva, odbor expertízy, Bratislava č. 33473/2020/0230-2 zo dňa 30.12.2020.
7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

14./ ŽELEZNICE SR, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY, Č. 33473/2020/O230-2, dňa 30. 12. 2020:

Odbor expertízy GR ŽSR, zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach, ako účastník konania na základe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov, vydáva k predkladanej stavbe : „PE Topoľčany - ES Partizánske , VNK, TS", pre investora : Západoslovenská distribučná, a. s., nasledovné **stanovisko** :

Z hľadiska územných a rozvojových záujmov ŽSR k stavbe nemáme námietky a **súhlasíme s vydaním stavebného povolenia**, za dodržania nasledovných podmienok :

- 1) Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 02046/2020/OR TT/SŽTS-7 zo dňa 09. 11. 2021 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa okrem iného ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,
- 2) Nakoľko stavba zasahuje i na pozemky v správe ŽSR, je potrebné, pred vydaním stavebného

- povolenia doriešiť majetkovo-právne vzťahy so ŽSR Správa majetku Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava,
- 3) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky,
 - 4) Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v „Písomnej dohode“ požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia GR ŽSR,
 - 5) Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
 - 6) Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
 - 7) Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
 - 8) V zmysle predpisu ŽSR TS4 chráničky a kolektory musia byť navrhnuté tak, aby vyhovovali zaťaženiu podľa normy a to po celú dobu životnosti chráničky. V prípade použitia skupiny dvoch a viacerých chráničiek akéhokoľvek priemeru v malej vzájomnej vzdialenosti musí byť ich vzdialenosť a vzájomné spolupôsobenie preukázané statickým posúdením. Správca (ŽSR) má právo požadovať od zhotoviteľa doloženie zamerania GPK pred a po realizácii križovania v príslušných úsekoch trate, ktoré považuje za rozhodujúce,
 - 9) Pri realizácii pretláčania chráničky nesmie nastať také vytlačanie nadložia chráničky či jeho následný pokles, ktorý by spôsobil zmenu výškovej alebo smerovej polohy koľaje. V prípade zmien geometrickej polohy koľaje s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi,
 - 10) V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania, žiadame, aby okolie chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie v zmysle predloženého technologického postupu,
 - 11) Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov (vibrácie, vplyv trakcie a p.),
 - 12) Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
 - 13) Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
 - 14) Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

15./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, 02046/2020/OR TT/SŽTS-7 zo dňa 09. 11. 2020: OR Trnava dáva k PD nasledovné stanovisko:

- 1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
- 2) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
- 3) Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade nepriaznivých účinkov dráhovej

dopravy na stavbu.

- 4) Vyjadrenia ŽSR - Sekcie EE, OZT a SMSÚ ŽTS TO Topoľčany sú v prílohe. Realizáciou stavby dôjde k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe OR Trnava-Sekcie OZT Leopoldov. Siete boli informatívne zakreslené do situácie JŽM. Pred začiatkom realizácie prác je potrebné požiadať Sekciu OZT o vytýčenie vedení v teréne. Pre zaistenie ich ochrany je nutné dodržať podmienky stanovené vo vyjadrení Sekcie OZT Leopoldov.
- 5) Minimálne 4 týždne pred začiatkom realizácie prác je potrebné predložiť na SMSÚ ŽTS TO Topoľčany objednávku na výkon dohľadu počas realizácie prác pretláčania pod koľajami ŽSR.
- 6) Stavba bude zasahovať na pozemky v správe ŽSR, preto je nutné riešiť zmluvný vzťah s Oblastnou správou majetku Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.
- 7) Upozorňujeme, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia mať povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti a nakoľko sa budú aj v prevádzkovom priestore, musia splniť ustanovenia predpisu Z2,1. kapitola, čl. 2.
- 8) Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom dopravy počas celej doby jej prevádzky.
- 9) Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia. Územné rozhodnutie a stavebné povolenie je možné vydať až na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 230 GR ŽSR Bratislava a po súhlase Dráhového stavebného úradu MDV SR.
- 10) Po splnení vyššie uvedených pripomienok OR Trnava nemá námietky k umiestneniu a realizácii stavby podľa predloženej PD.

16./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY, č. 02075/2020/OR TT/SEE-2/464, zo dňa 21. 10. 2020:

Trasa podzemných káblových vedení VN vstúpi do OPD v žkm 70,230 a vystúpi v žkm 70,256, križovanie je v žkm 70,243 vľavo i vpravo v smere staničenia na trati Šurany - Veľké Bielice. VN vedenie bude križovať železničnú trať cez parcelu č. 1529 reg. „C“ evidovaná na LV č. 907 v k.ú. Krušovce. Križovanie železnice bude riešené riadeným podtlakom v hĺbke 2,87 m od spodnej hrany podvalu pod koľajami. Štartovacia jama bude umiestnená vpravo v smere staničenia 10,57 m od osi krajnej koľaje a cieľová jama bude umiestnená vľavo v smere staničenia 10,47 m od osi krajnej koľaje. Celková dĺžka pretlaku bude 21,04 m.

Trasa podzemných káblových vedení VN vstúpi do OPD v žkm 80,082 a vystúpi v žkm 79,929, križovanie je v žkm 80,094 vľavo i vpravo v smere staničenia na trati Šurany - Veľké Bielice. VN vedenie bude križovať železničnú trať cez parcelu č. 1487/1 reg. „C“ evidovaná na LV č. 980 v k.ú. Žabokreky nad Nitrou. Križovanie železnice bude riešené riadeným podtlakom v hĺbke 3,22 m a 3,10 m od spodnej hrany podvalu pod koľajami. Štartovacia jama bude umiestnená vľavo v smere staničenia 19,27 m od osi krajnej koľaje a cieľová jama bude umiestnená vpravo v smere staničenia 8,67 m od osi krajnej koľaje. Celková dĺžka pretlaku bude 27,93 m.

Trasa podzemných káblových vedení VN vstúpi do OPD v žkm 0,394 vľavo v smere staničenia na trati Veľké Bielice - Nitrianske Pravno a vystúpi v žkm 82,295 vľavo v smere staničenia na trati Šurany - Veľké Bielice. VN vedenie bude prechádzať cez pozemky v správe ŽSR parcely č. 406/1 a 407 reg. „C“ evidované na LV č. 363 v k.ú. Malé Bielice a parcely č. 1208/1, 1209/1, 1209/3, 1212, 1225, 1228 reg. „C“ evidované na LV č. 1349 v k.ú. Veľké Bielice.

Pri križovaní železnice v žkm 70,243 a 80,094 sa podzemné vedenia a zariadenia v našej správe nenachádzajú. Uvedené traťové úseky nie sú elektrifikované.

Upozorňujeme Vás, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9, a nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, 1. kapitola, čl.2.

Vzhľadom k tomu, že stavbou sú križované pozemky v správe ŽSR, je potrebné si vysporiadať majetkovoprávne vzťahy na adrese ŽSR, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava. K navrhovanej stavbe nemáme iné pripomienky.

17./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SMSÚ OZT KT NOVÉ ZÁMKY, č. 115/2020/284303/SMSÚ KT/1b.06/Mr zo dňa 14. 09. 2020: Stredisko miestnej správy a údržby káblová technika Nové Zámky, pracovisko Leopoldov, k uvedenému projektu stavby „PE_Topolčany - ES Partizánske, VNK, TS“ predkladá nasledovné stanovisko:

Navrhovanou stavbou **dôjde** do styku s káblovými vedeniami ŽSR v správe OR Trnava SOZT, SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Kladné stanovisko k realizácii projektu podmieňujeme dodržaním nasledovných podmienok:

- Dodržať vzdialenosti pri križovaní jestvujúcich vedení ŽSR v zmysle platných noriem STN, navrhované trasy káblov VN viesť zásadne pod existujúce trasy káblových vedení ŽSR. V dostatočnom predstihu pred realizáciou objednať vytýčenie trás vedení ŽSR priamo v teréne pomocou káblového hľadača. Hĺbku vytýčenej trasy overiť sondami.
- Káblové vedenia sú v zmysle zákonov NR SR ZB. 513/2009 o dráhach a 315/2011 o elektronických komunikáciách chránené ochranným pásmom. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby pri vykonávaných prácach nedošlo k poškodeniu jestvujúcich vedení alebo k narušeniu ich bezpečnej prevádzky. Dodržiavať podmienky stanovené v zákone č. 351/2011, §68 OP vedení.

Vyjadrenie SMSÚ OZTKT Nové Zámky nenahrádza stanovisko OR Trnava, ktoré je potrebné doplniť do spisu pre vydanie kladného stanoviska k realizácii stavby.

18./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY, LEOPOLDOV, č. 00157/2020/OR TT/SOZT-94 zo dňa 22. 09. 2020:

Realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT. Trasa káblového vedenia bola informatívne zakreslená do situácie priloženej k žiadosti.

Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne.

Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky).

V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu a previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005 a nami stanovenej minimálnej vzdialenosti. Pri križovaní musia byť uložené popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT.

Navrhovanú trasu sietí v súbehu žiadame umiestniť na základe vytýčenia tak, aby bola s odstupom min. 2m od trasy ŽSR OZT. V prípade realizácie pretlaku v blízkosti našich vedení požadujeme štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSÚ OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (p. Gogola, tel.č. 0903 266541).

Sekcia OZT nemá z hľadiska svojich záujmov k žiadosti v predloženom rozsahu iné pripomienky.

19./ ŽELEZNICE SR, OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO TRNAVA, STREDISKO MIESTNEJ SPRÁVY A ÚDRŽBY TOPOLČANY, č. 40/2020/283104/SMSÚ-ŽTS TO-TO/7a.13 zo dňa 02. 09. 2020:

ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Topolčany na základe požiadavky o vydanie stanoviska k predloženej PD „výstavba nového podzemného vedenia PE-Topolčany-ES Partizánske, VNK, TS“ vydáva nasledovné stanovisko:

Pod telesom dráhy musí byť vedenie uložené v chráničke. Chránička musí byť vybudovaná v celej dĺžke križovania, najmenej však do vzdialenosti 2 metre od päty svahu násypu alebo 0,6 m od vonkajšej hrany odvodňovacej priekopy.

- Pred začatím prác pri železničnej trati nás formou objednávky vyrozumieť o realizácii stavby,

nakoľko je nutné z našej strany vykonanie technického dozoru pri prácach,

- Zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe, dozerať na bezpečnosť osôb, dodržať pravidlá technickej prevádzky železníc, príslušné ustanovenia platných dráhových predpisov a technické normy pre prácu v ochrannom pásme.
- Stavbu udržiavať tak, aby neohrozovala, neobmedzovala a nenarušovala bezpečnosť dráhy, dopravy na dráhe a stabilitu pod telesom dráhy.
- Zhotoviteľ stavby je povinný upraviť, prípadne odstrániť prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu, po skončení prác požadujeme uviesť terén do pôvodného stavu,
- V uvedenom území sa nenachádza priepust, most ani železničné priecestie,
- Nakoľko stavba bude prechádzať pozemkami, ktoré sú v správe ŽSR, je nutné kontaktovať SM, OSM TT, Bratislavská cesta 6/E, Trnava na upravenie vzťahu k pozemkom.

K predmetnej stavbe **iné pripomienky nemáme.**

20./ MESTO TOPOĽČANY, 2021/01993/OVŽP, dňa 10. 03. 2021:

Mesto Topoľčany súhlasí s riešením uvedenom v PD pre realizáciu stavby „PE-Topoľčany, -ES Partizánske, NNK, TS,VNK“, vypracovanej Ing. Romanom Danóim v 02/2021. Investorom je ZsDIS, a.s.

21./ OBEC KRUŠOVCE – Obecný úrad, dňa 29. 05. 2017: za účelom územného a stavebného konania Vám oznamujeme, že obec nemá pripomienky k projektovej dokumentácii a umiestneniu stavby. Obec v zmysle § 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného i stavebného povolenia na predmetnú stavbu

22./ OBEC BOŠANY, A/2020/77/7506 dňa 09. 09. 2020: Obec Bošany, zastúpená starostom obce Mgr. Branislavom Pajdom v súlade s § 39a zákona č 50/1976 Zb. v platnom znení a v súlade s § 4 ods. 3d zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu PE_Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS.

Obec potvrdzuje, že ide o nevyhnutný rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy a investičný zámer je vo verejnom záujme. Ďalej si obec nie je vedomá, že by v navrhovanom koridore bola vlastníkom, alebo správcom podzemných zariadení – inžinierskych sietí.

23./ OBEC CHYNORANY, S2020/00606 dňa 07. 09. 2020: Obec Chynorany, so sídlom Cintorínska 45/1, 956 33 Chynorany ako dotknutý orgán štátnej správy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ustanovení § 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva k uvedenej žiadosti súhlasné stanovisko na stavbu PE_Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS. Zároveň uvádzame, že v prípade realizácie stavby PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS ide o nevyhnutný rozsah záberu poľnohospodárskej pôdy a investičný zámer je vo verejnom záujme.

24./ OBEC ŽABOKREKY NAD NITROU, 562/2020/001 dňa 29. 09. 2020: K predloženej projektovej dokumentácii danej stavby dávame súhlasné stanovisko, nakoľko investičný zámer je vo verejnom záujme. Súhlasíme s nevyhnutným záberom poľnohospodárskej pôdy.

25./ MESTO PARTIZÁNSKE, oddelenie územného rozvoja a výstavby zo dňa 07. 09. 2020 pod číslom 7768/2020/33965-2:

Mesto Partizánske súhlasí s návrhom investičného zámeru vo verejnom záujme: „PE_Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS“, k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice, Partizánske, stavebník: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava. Súhlasné stanovisko mesta platí s podmienkou, že:

- zámer bude vychádzať z projektu na stavebné povolenie doloženého žiadateľom: „PE_Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS“, k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce, Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Malé Bielice, Veľké Bielice, Partizánske, projektant: Západoslovenská distribučná a. s. - úsek projektov a plánovania, Čulenova 6, 816 47 Bratislava - Ing. Roman

Danóci, certifikát TI SR č. 055/4/2010-EZ-P-E1.1-A. dátum: 07/2020, stavebník: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- žiadateľ je povinný po zrealizovaní pokládky VN kábla na dotknutých parcelách vo vlastníctve mesta Partizánske uviesť komunikácie, chodníky, spevnené a nespevnené plochy do pôvodného stavu,
- žiadateľ je povinný doriešiť odkúpenie časti pozemku pre navrhovanú spíniacu stanicu umiestnenú na p. č. 455/17 k. ú. Malé Bielice vo vlastníctve mesta Partizánske (predbežné rozmery odkupovanej časti pozemku 7,71mx2,83m) ešte do vydania stavebného povolenia,
- žiadateľ je povinný na pozemkoch vo vlastníctve mesta Partizánske doriešiť právo realizácie stavby zriadením vecného bremena ešte do vydania stavebného povolenia,
- žiadateľ je povinný minimalizovať záber poľnohospodárskej pôdy na nevyhnutný rozsah
- žiadateľ je povinný na vlastné náklady zneškodniť odpad na riadenej skládke, ktorý vznikne pri prácach spojených s realizáciou investičného zámeru,
- ak si realizácia zámeru vyžiada záber verejného priestranstva, žiadateľ je povinný zabezpečiť si príslušné povolenie oprávňujúce ho k jeho záberu,
- v prípade potreby rozkopávok na komunikáciách mesta je potrebné vyžiadať si povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a verejnej zelene vydané mestom Partizánske,
- ak si realizácia zámeru vyžiada výrub drevín, žiadateľ je povinný zabezpečiť si príslušné povolenie oprávňujúce ho k ich výrubu.

Platnosť stanoviska sa stanovuje na dva roky odo dňa jeho vydania a týka sa len zámeru riešeného predloženou dokumentáciou. Upozorňujeme žiadateľa, že toto stanovisko nenahrádza stanoviská, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, alebo iných inštitúcií, organizácií, alebo iných odborov mestského úradu a pod., ktoré by mohli byť požadované podľa ustanovení stavebného zákona (zák. č. 50/1976 Zb. v znení noviel) alebo iných osobitných predpisov.

26./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR, OU-TO-PLO-2020/007881-002 zo dňa 06. 08. 2020: OU-TO-PLO súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za týchto podmienok:

- investor požiada v zmysle § 18 ods. 2 „zákona“ OU-TO-PLO o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely na čas kratší ako jeden rok podľa §18 zákona č. 220/2004 Z. z. (v prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roka za účelom realizácie podzemných a nadzemných vedení súvisiacich s vybudovaním investície) vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu. OU-TO-PLO v stanovisku určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu,

- ak bude záber poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „PP“) do 5000 m² v hraniciach zastavaného územia obce bude potrebné obrátiť sa na OU-TO-PLO o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v zmysle § 17 ods.2,3 zákona č. 220/2004 Z. z.

- ak dôjde k záberu PP mimo zastavaného územia obce (do 1000 m²) je potrebné požiadať OU-TO-PLO o vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona č. 220/2004 Z. z.

- ak bude záber pri realizácii projektu väčší ako 1000 m² bude potrebné obrátiť sa na Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra (ďalej len „OU-NR-OOP“).

OU-NR-OOP je kompetentným orgánom štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy pri územnoplánovacej činnosti podľa § 13, ods. 2 a § 22 zákona č. 220/2004 o ochrane pôdy a pri schvaľovaní ÍJPN obce, jeho zmien a doplnkov a následne pred realizáciou výstavby či investičných projektov, ktoré predstavujú dočasný alebo trvalý záber poľnohospodárskej pôdy (je nutné postupovať podľa §13, §14, §15, §16 a §17 zákona 220/2004 o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy).

Parcely evidované v registri KN „C“ a registri KN „E“ ako ostatná plocha, vodná plocha, zastavané

plochy a nadvoria nepatria medzi poľnohospodárske druhy pozemkov, preto v tomto prípade nie je potrebné rozhodnutie OU-TO-PLO o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa §17 zákona-č. 220/2004 Z. z.

- Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo iné opatrenia požadované podľa ustanovení „zákona“ alebo iných osobitných predpisov na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely.

27./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, odbor starostlivosti o ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY OU-TO-OSZP-2017/006005 zo dňa 15. 05. 2017: Predmetná stavba sa nedotýka žiadnej z osobitne chránených častí prírody.

Upozorňujeme Vás, že ak bude potrebné uskutočniť výrub drevín je nutné riadiť sa §47 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Výrub je možné zrealizovať najmä v období vegetačného pokoja (od 1.10. - 31.3. kalendárneho roku), a to na základe právoplatného rozhodnutia. Výrub potrebný z dôvodu realizácie stavby sa môže uskutočniť až po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia .

Zároveň Vám podľa § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyplýva povinnosť ako postupovať pri realizácii stavebných prác, aby nedošlo k ohrozovaniu, poškodzovaniu alebo zničeniu rastlín, živočíchov alebo ich biotopov.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny **nemá námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia.**

28./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, odbor starostlivosti o ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY OU-TO-OSZP-2017/005907-HJ zo dňa 15. 05. 2017: Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zák. čís. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 zák. č. 525/2003 Z. z.

o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 28 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, dáva k predloženej projektovej dokumentácii na území okresu Topoľčany nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vôd sa s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia súhlasí.

Vzhľadom ku skutočnosti, že časť stavby SO 01 - VN podzemné vedenie sa bude uskutočňovať na pobrežnom pozemku vodného toku rieky Nitra a bude križovať vodný tok Bedziarsky potok, je nevyhnutné v ďalšom konaní požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 27 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou žiadosti bude vyjadrenie správcu vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia hornej Nitry, Topoľčany.

Vzhľadom ku skutočnosti, že časť stavby SO 01 - VN podzemné vedenie bude križovať vodný tok Bedziarsky potok, je nevyhnutné v ďalšom konaní požiadať tunajší úrad o udelenie súhlasu podľa § 27 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou žiadosti bude vyjadrenie správcu vodných tokov, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia hornej Nitry, Topoľčany

29./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, odbor starostlivosti o ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY OU-TO-OSZP-2021/002094-ŠE zo dňa 16. 03. 2021- SÚHLAS podľa §27 zák. č. 364/2004 Z. Z.:

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy, podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe predmetnej žiadosti, projektovej dokumentácie a vyjadrenia správcu vodného toku v zmysle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, udeľuje **s ú h l a s** navrhovateľovi - Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, na realizáciu časti stavebného objektu:

„SO 01 - VN podzemné vedenia“ v k. ú. Topoľčany, Malé Bedzany, Krušovce

ako súčasť stavby „PE_Topolčany - ES Partizánske, VNK, TS“

Súhlas sa viaže na splnenie nasledovných podmienok:

1. Stavba sa bude uskutočňovať podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval zodpovedný projektant Ing. Roman Danóci v mesiaci 02/2021.
2. Investorm stavby je Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
3. Predložená projektová dokumentácia rieši výstavbu nového elektrického vedenia na zlepšenie spoľahlivosti dodávky elektrickej energie pre odberateľov v požadovanom množstve a kvalite, zvýšenie prenosových schopností. Stavba má zabezpečiť plnohodnotné zásobovanie elektrickou energiou pre dotknuté katastrálne územia.
4. Časť stavebného objektu „SO 01 - VN podzemné vedenia“ sa bude uskutočňovať v katastrálnom území Topolčany, Malé Bedzany, Krušovce. Trasa bude križovať vodohospodársky významné vodné toky Bedziarsky potok a Bebravu a dôjde k súbehu s vodným tokom rieky Nitra.
5. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky vyjadrenia správcu vodného toku, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, vyplývajúce zo stanoviska č. CS SVP OZ PN 4507/2020/02, CZ 17338/210/2020 zo dňa 08.06.2020, vybrané sú podmienky týkajúce sa katastrálnych území okresu Topolčany:
 - Navrhovanou trasou dôjde ku križovaniu a k súbehu s nasledovnými vodnými tokmi:
 - Vodný tok Bedziarsky, hydrogeologické číslo poradia: 4-21-12, číslo v správcovstve: 470, ktorý je evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 1535 založenom na LV č. 622 v správe SVP, š.p.
 - Krušovský kanál, hydrogeologické číslo poradia: 4-21-12, číslo v správcovstve: 472, ktorý je evidovaný na pozemku pare. č. KN-C 1526/1, bez založeného LV, správcou sú Hydromeliorácie, š.p. Bratislava
 - Vodný tok Bebrava, hydrogeologické číslo poradia: 4-21-11, číslo v správcovstve: 031
 - Vodný tok Nitra: hydrogeologické číslo poradia: 4-21-1 1, číslo v správcovstve: 005
 - Pri realizácii prác v blízkosti vodných tokov a pri križovaní tokov neukladať stavebný a iný materiál do koryta vodných tokov a ich ochranných pásiem.
 - Miesta križovania po oboch stranách vodných tokov označiť viditeľnými značkami „POZOR NEBAGROVAŤ“.
 - K stavebným prácam pri križovaní vodných tokov a v súbehoch s vodnými tokmi žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (R. Tomáš 0914 398243), ktorý zápisom potvrdí, že práce pri križovaní boli realizované v súlade s našimi podmienkami, respektíve boli realizované v súlade s PD, ktorá nám bola predložená na vyjadrenie. Tento zápis bude z našej strany požadovaný pri kolaudácii stavby a v prípade jeho nepredloženia, nebudeme súhlasiť s kolaudáciou stavby.
 - V prípade úpravy tokov, ak bude vedenie zasahovať do pozemkov správcu toku resp. ochranného pásma, si investor (Západoslovenská distribučná, a.s.) vedenie preloží na vlastné náklady.
 - Správca vodného toku nezodpovedá za prípadné škody na predmetnej stavbe, spôsobené účinkami vôd, splavením a ľadu, ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podľa ust. §49 ods. 5 vodného zákona.
 - Na pozemky vo vlastníctve SVP, š.p. OZ Piešťany je potrebné majetkoprávne vysporiadanie s odborom správy majetku (v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovať mailom: blazej.chlepkko@svp.sk).
 - Požadujeme prizvať zástupcu našej organizácie ku kolaudácii stavby, kde nám bude odovzdaný uvedený zápis a projekt skutočného vyhotovenia aj so zameraním v digitálnej forme v súlade s §48 ods. 3 vodného zákona (z dôvodu vodohospodárskej evidencie).
 - Upozorňujeme, vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné predloženú projektovú dokumentáciu predložiť na odsúhlasenie aj správcovi dotknutých kanálov, ktorým sú Hydromeliorácie, š.p. Bratislava.
6. Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.

30./ OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY, odbor starostlivosti o ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA OU-TO-OSZP-2017/005943 zo dňa 17. 05. 2017:

S vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizáciou stavby „PE_ Topoľčany - ES Partizánske, VNK, TS“ k. ú. Topoľčany, Krušovce s ú h l a s í za nasledovných podmienok:

Počas výstavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov, zaradené podľa Katalógu odpadov (Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

Kat. číslo	Názov odpadu	Kateg.
17 01 01	betón	O
17 05 06	výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	O

Upozornenie pre realizátora prác:

- s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nakladať podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z.z., vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
- ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

31./OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA, POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR POD ČÍSLOM OU-PD-PLO1-2021/019751-003 zo dňa 06. 07. 2021:

Predmetný stavebný zámer je navrhnutý na poľnohospodárskom pozemku v k. ú. Malé Bielice nachádzajúcom sa mimo zastavaného územia obce, v nasledovnom rozsahu:

p. KN-C č. 455/17, druh pozemku – orná pôda, navrhovaný záber poľnohospodárskej pôdy 0,0025 ha, katastrálne územie Malé Bielice.

OÚ Prievidza, pozemkový a lesný odbor po preverení predloženého spisového materiálu súhlasí s navrhovaným stavebným zámerom – líniovou stavbou "PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS, v k. ú. Malé Bielice, na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľ. pôdu na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä chrániť je pred zaburinením.
2. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k zbytočným škodám na poľnohospodárskej pôde
3. Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusovitého horizontu poľnohospodárskej pôdy zo zastavanej a spevnenej plochy do hĺbky 30 cm podľa spracovanej bilancie skrývky a rozprestrieť na nehnuteľnosť – nezastavanú časť pozemku p. CKN č. 239/12 orná pôda a parc. CKN č. 239/15 orná pôda, čím dôjde k prehĺbeniu pôdneho profilu a obohateniu pôdy organickými a minerálnymi látkami obsiahnutými v humusovej zemine.
4. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhu pozemku v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku z kultúry orná pôda na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

32./ OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY pod číslom OU-PE-OSZP-2017/000860-002 zo dňa 05. 06. 2017: tunajší úrad po preštudovaní PD upozorňuje na nasledujúce skutočnosti:

- v prípade výrubu drevín, postupovať v súlade s ustanoveniami §47 zákona o ochrane prírody a §17 vyhlášky MŽP SR číslo 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody (súhlas na výrub drevín vydáva príslušná obec)
- Pri realizácii stavby je nevyhnutné dodržať normu STN 83 7010 - Ochrana prírody – Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Nakoľko sa v záujmovom území stavby nenavrhujú iné činnosti, na ktoré sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny, tunajší úrad nemá pripomienky k predloženej PD na uvedenú stavbu.

33./ OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ VODNEJ SPRÁVY pod číslom OÚ-PE-OSZP-2017/000858-002 zo dňa 17. 05. 2017: Predpokladaná stavba „PE_Topolčany-ES Partizánske VNK, TS“ je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná a možno ju uskutočniť pri splnení nasledovných podmienok:

– Pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu požiadať o súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, k žiadosti priložiť PD pre vydanie stavebného povolenia a stanoviská správcov dotknutých vodných tokov vypracovanú tak, aby všetky stavby a zariadenia (sklady a nádrže nebezpečných látok, manipulačné plochy, rozvody a pod.), v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, spĺňali ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z., o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov (hlavne ust. vyhlášky č. 100/2005 Z. z.).

Vyjadrenie sa považuje podľa § 73 ods. 18 vodného zákona za záväzné stanovisko v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad

34./ OKRESNÝ ÚRAD PARTIZÁNSKE, ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽP, ÚSEK ŠTÁTNEJ SPRÁVY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA pod číslom OÚ-PE-OSZP-2017/000859-002 zo dňa 22. 05. 2017:

- Odpady vzniknuté pri realizácii stavby je potrebné dať prednostne na zhodnotenie oprávnenej organizácii, iba nevyužiteľnú časť odpadov vyviešť na riadenú skládku odpadov.
- S odpadmi vzniknutými počas stavby a počas prevádzky je nutné nakladať v súlade s ustanovením § 13 a § 14 zákona NR SR číslo 223/2001 Z. z. o odpadoch a § 77 zákona o odpadoch.
- Výkopovú zeminu využiť na terénne úpravy, zvyšnú časť dať prednostne na zhodnotenie.
- Pôvodca odpadu vzniknutého pri realizácii stavby požiada pred kolaudáciou tunajší úrad o vyjadrenie a predloží orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva doklady o zhodnotení, resp. zneškodnení stavebného odpadu prostredníctvom oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi.

Zároveň upozorňujeme, že v PD sú uvedené neplatné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré je potrebné opraviť.

35./ ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR, OHŽP-5180/17, dňa 5. 06. 2017

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRIEVIDZA, B/2017/00905-HŽP/03505,23.5.2017
S návrhom na územné konanie stavby "PE_Topolčany-ES Partizánske VNK, TS" sa súhlasí. Uvedená stavba je v súlade s požiadavkami na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia ustanovených v zákone č. 355/2007 Z. z.

36./ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, pracovisko Prievidza pod číslom KPÚTN-2017/14246-3/55255 zo dňa 18. 07. 2017:

Krajský pamiatkový úrad Trenčín (ďalej len „KPÚ Trenčín“) je podľa §11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušným správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto **rozhodnutie**.

KPÚ Trenčín na základe žiadosti k projektovej dokumentácii stavby „PE-Topolčany-ES Partizánske VNK, TS“ doručenej dňa 07. 06. 2017 investora Západoslovenská distribučná a. s., rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov a nálezísk predpokladaných v zemi na území líniovej stavby v k. ú. Topolčany, Krušovce, Veľké Bošany, Malé Bošany, Chynorany, Žabokreky nad Nitrou, Veľké Bielice, Malé Bielice a Partizánske.

KPÚ Trenčín podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona určuje nasledujúce podmienky vykonávania výskumu:

a) druh výskumu: archeologický výskum

b) miesto a rozsah vykonávaného výskumu: plocha líniovej stavby

c) spôsob vykonávania výskumu:

- archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania odkryvu plôch už vo fáze skrývky ornice, výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie;

- v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“); pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov;

- archeologickým výskumom získané nálezy a nálezové situácie budú zdokumentované metódami archeologického výskumu;

- archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezu, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona;

- v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu musí nálezca oznámiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce a postupovať podľa § 40 ods. 2 a ods. 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- a. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
- b. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,
- c. vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
- d. realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,
- e. v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,
- f. podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenu osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správnemu orgánu a archeologickému ústavu,
- g. lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,
- h. zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať miestne príslušný správny orgán KPÚ Trenčín alebo KPÚ Nitra.

Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

37./ KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, pod číslom KPÚNR-2017/13743-4/Gro352960 zo dňa 10. 07. 2017: Krajský pamiatkový úrad Nitra (ďalej len „KPÚ Nitra“) podľa §11 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) ako vecne príslušný orgán špecializovanej štátnej správy a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona ako miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a v zmysle § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto **rozhodnutie**:

KPÚ Nitra na základe žiadosti k projektovej dokumentácii stavby „PE-Topolčany-ES Partizánske VNK, TS“ doručenej dňa 09. 05. 2017 investora Západoslovenská distribučná a. s., rozhodol, že je nevyhnutné vykonať archeologický výskum za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území líniovej stavby v k. ú. Topolčany, Krušovce (rozsah stavby v rámci Nitrianskeho kraja).

KPÚ Nitra podľa § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu, **určuje nasledujúce podmienky vykonania archeologického výskumu:**

1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:

- a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
- b) v mieste nálezu budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov právnickej osoby oprávnenej na vykonanie archeologického výskumu v zmysle § 36 ods. 4 pamiatkového zákona (ďalej len „oprávnená osoba“), pričom zemina, vykopaná z miesta nálezu, bude vzhľadom na charakter nálezu preskúmaná detektorom kovov,
- c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná držať a chrániť archeologické nálezy v zmysle § 39 ods. 12 pamiatkového zákona, až do prevodu vlastníckeho práva alebo správy podľa § 40 ods. 9 pamiatkového zákona. Správcu nálezov, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40 ods. 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.

2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:

- a. podľa § 38 ods. 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
- b. podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí KPÚ Trenčín,
- c. vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
- d. realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia, poskytnúť celkovú situáciu stavby,
- e. v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov ako sú torzá architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť krajskému pamiatkovému úradu a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum bude konzultovaný s KPÚ Trenčín,
- f. podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom pamiatkového úradu spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 231/2014 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva pamiatkový zákon správneho orgánu a archeologickému ústavu,
- g. lehotu odovzdania výskumnej dokumentácie podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona určil KPÚ Trenčín na 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu, v odôvodnenom prípade na základe žiadosti o predĺženie termínu na spracovanie výskumnej dokumentácie určí KPÚ Trenčín zmenu lehoty odovzdania výskumnej dokumentácie,

h. zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Pamiatkovom úrade SR Bratislava a na internetovej adrese www.pamiatky.sk, www.culture.gov.sk

Štátny pamiatkový dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu bude vykonávať miestne príslušný správny orgán KPÚ Trenčín alebo KPÚ Nitra.

Každú zmenu nad rámec tohto rozhodnutia je nutné prerokovať a schváliť správnym orgánom.

38./ CERTIFIKAČNÝ A INŠPEKČNÝ ORGÁN SR, s. r. o., inšpekčná správa č. OS/KD-P-2021-1147/07EZ:

Priebeh a výsledky inšpekcie:

1. predložená PD
2. Inšpekciou neboli zistené žiadne nedostatky
3. Odborné stanovisko: Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvihačmi, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych a ostatných predpisov.
4. 5. 6. 7. -inšpekčný postup, doplňujúce informácie, výsledky posunuté zákazníkovi, subdodávky.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania : **neboli uplatnené.**

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Návrh na kolaudáciu podá stavebník podľa § 79 stavebného zákona.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo **do dvoch rokov** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Mesto Partizánske obdržalo dňa **21. 04. 2021** od stavebníka „**Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518** v zastúpení Soňa Sokolová, Muškátová 2469, 955 01 Topoľčany“ žiadosť o stavebné povolenie na stavbu v projektovej dokumentácii označenú ako: „**PE_Topoľčany-ES Partizánske, VNK, TS**“, na pozemkoch parciel „**KN-C**“ č. 6084/1, 6084/5, 6083/1, 6081/6, 6081/5, 6081/13, 6081/10, 6081/4, 6081/9, 6081/16 **v katastrálnom území Topoľčany**, na pozemkoch parciel „**KN-C**“ č. 303, 307 **v katastrálnom území Malé Bedzany**, na pozemkoch parciel „**KN-C**“ č. 1534/2, 1534/1, 1535, 1539/7, 1536/17, 1530/47, 1530/48, 1530/5, 1529, 1528/1, 1526/1, 1525/1, 1520/4, 1520/2, 1520/3, 1520/1, 1523 **v katastrálnom území Krušovce**, na pozemkoch parciel „**KN-C**“ č. 1768/1, 1768/3, 1768/2, 1766, 1764/1, 1765/1, 1767/1, 1550/2, 1718, 1763/1 **v katastrálnom území Veľké Bošany**, na pozemku parcelné číslo „**KN-C**“ 472 **v katastrálnom území Malé Bošany**, na pozemkoch parciel „**KN-C**“ č. 2725, 2726, 2727/3, 2324/4, 2700/1, 2699, 2697/1

v katastrálnom území Chynorany, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 1451/1, 1450, 1452/1, 1460, 1464/1, 1470, 1468, 1469/4, 1481, 1487/1, 1489, 1491, 1492, 1493/1, 1493/5, 1493/4, 1464/2, 1495/7, 1495/4, 1493/2, 1493/3 **v katastrálnom území Žabokreky nad Nitrou**, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 456, 455/5, 455/4, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/19, 455/50, 455/51, 455/13, 455/14, 393/7, 394/1, 394/2, 395/6, 395/5, 395/1, 406/1, 407 **v katastrálnom území Malé Bielice**, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 1209/4, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1208/1, 1212, 1228, 1321/1, 1225, 1320/1, 4807/1, 3994/1, 3994/8 **v katastrálnom území Veľké Bielice**, na pozemkoch parciel č. „KN-C“ 4030, 4028/1, 4025/1 **v katastrálnom území Partizánske**.

Dňa **03. 05., 2021 Mesto Partizánske** ako stavebný úrad oznámilo začatie spojeného územného a stavebného konania. Potrebné doklady a snímkami z pozemkových máp s vyznačením dotknutých parciel navrhovateľ doplnil.

Stavebný úrad v priebehu konania skonštatoval, že voči umiestneniu a povoleniu posudzovanej stavby: „PE_Topolčany-ES Partizánske, VNK, TS“, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 6084/1, 6084/5, 6083/1, 6081/6, 6081/5, 6081/13, 6081/10, 6081/4, 6081/9, 6081/16 v katastrálnom území Topolčany, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 303, 307 v katastrálnom území Malé Bedzany, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 1534/2, 1534/1, 1535, 1539/7, 1536/17, 1530/47, 1530/48, 1530/5, 1529, 1528/1, 1526/1, 1525/1, 1520/4, 1520/2, 1520/3, 1520/1, 1523 v katastrálnom území Krušovce, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 1768/1, 1768/3, 1768/2, 1766, 1764/1, 1765/1, 1767/1, 1550/2, 1718, 1763/1 v katastrálnom území Veľké Bošany, na pozemku parcelné číslo „KN-C“ 472 v katastrálnom území Malé Bošany, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 2725, 2726, 2727/3, 2324/4, 2700/1, 2699, 2697/1 v katastrálnom území Chynorany, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 1451/1, 1450, 1452/1, 1460, 1464/1, 1470, 1468, 1469/4, 1481, 1487/1, 1489, 1491, 1492, 1493/1, 1493/5, 1493/4, 1464/2, 1495/7, 1495/4, 1493/2, 1493/3 v katastrálnom území Žabokreky nad Nitrou, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 456, 455/5, 455/4, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/19, 455/50, 455/51, 455/13, 455/14, 393/7, 394/1, 394/2, 395/6, 395/5, 395/1, 406/1, 407 v katastrálnom území Malé Bielice, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 1209/4, 1209/1, 1209/2, 1209/3, 1208/1, 1212, 1228, 1321/1, 1225, 1320/1, 4807/1, 3994/1, 3994/8 v katastrálnom území Veľké Bielice, na pozemkoch parciel „KN-C“ č. 4030, 4028/1, 4025/1 v katastrálnom území Partizánske **neboli v oznámenom konaní vznesené námietky a pripomienky.**

Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 37, 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočňovaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Posúdenie stavby vykonali: Mesto Partizánske, Okresný úrad Partizánske, Slovak Telekom a. s., Západoslovenská distribučná a. s. Bratislava, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Slovenský vodohospodársky podnik OZ Topolčany, Topolčany, SPP - distribúcia, a. s., Eustream, a. s., Transpetrol, a. s., Slovenská správa ciest, Správa ciest TSK, Regionálna správa a údržba ciest Nitra, MO SR, MDaV SR, ŽSR, Mesto Topolčany, Obec Krušovce, Obec Bošany, Obec Chynorany, Obec Žabokreky nad Nitrou, OÚ Topolčany Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, ORANGE SLOVENSKO, a. s., Okresný úrad Prievidza, odbor pozemkový a lesný, vlastníci susedných nehnuteľností.

Ich stanoviská boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Na základe vyššie uvedeného, predložených vyjadrení ako i uskutočneného ústneho konania nenašiel stavebný úrad v priebehu konania dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Projektant stavby: **Zodpovedný projektant-**

Ing. Roman Danóci
TI SR č. 055/4/2010-EZ-P-E1.1-A

Predpokladaný rozpočtový náklad stavby je podľa projektovej dokumentácie: **1 200 000 €.**

Správny poplatok vo výške **800 €** navrhovateľ zaplatil v zmysle zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov na číslo účtu mesta SK27 02000 0000 0000 0072 9192.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky v Trenčíne, podaním odvolania na stavebnom úrade t.z. mesta Partizánske.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Po uplynutí odvolacej lehoty, ak nebude podané odvolanie, potvrdí stavebný úrad právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia odtlačkom pečiatky.

Právoplatnosťou a vykonateľnosťou rozhodnutia je podmienené začatie prác na stavbe.

Ľubomír Hvizdoš
poverený vedením SocÚ Partizánske
od 15. 3. 2016

Ostatní účastníci konania:

MsÚ Partizánske, oddelenie územného rozvoja a výstavby

Na vedomie:

Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

SOcÚ Partizánske – štatistika

Oddelenie finančného riadenia

Prílohy pre stavebníka a stavebný úrad:

1. Situácia súčasného stavu územia na podklade mapy katastra nehnuteľnosti so zakreslením umiestnenia stavby.
2. Dokumentácia stavby overená stavebným úradom v stavebnom konaní.

Stavebné povolenie sa doručí:

1. navrhovateľovi
2. ostatným účastníkom konania podľa uvedenia vo výrokovej časti stavebného povolenie.